



우리집 가스시설 점검 요령

1

비눗물 만들기

주방세제와 물을 2:8 비율로 섞어서 비눗물을 만듭니다.



2

가스레인지 연결부위, 퓨즈콕 확인

- ① 가스레인지 연결부위에 비눗물을 묻혀 10초 동안 지켜봅니다.
- ② 가스누출 시 환기 후 가스공급자에 연락합니다.



3

집안 내외부 배관, 계량기 손상여부 확인

- ① 배관 파손 부위를 확인합니다.
- ② 이상 발견시 가스공급자에 연락합니다.



4

가스보일러 안전점검

- ① 보일러 배기통 이탈을 확인합니다.
 - ② 보일러 배기구 찌그러짐 확인합니다.
- * 보일러 점검 시 반드시 전원 off상태에서 점검합니다



5

이사철 막음조치

이사3일전 가스공급사에 의뢰하여
가스막음조치를 받아야 안전합니다.



※ 자가점검 이상 발견시 아래 연락처로 연락주세요.